

SK - Übereinstimmungserklärung



Der unten unterschriebene Vertreter

des Herstellers: K-system, spol. s r.o., ul. SNP 2780/170, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovensko

des Herstellungsorts: K-system, spol. s r.o., ul. SNP 2780/170, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovensko

erklärt hiermit, dass das Produkt:

Außenjalousien, Typ PROMINENT C-80

ist in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes Nr. 90/1998 GBl. über Bauprodukte in der Fassung von späteren Vorschriften, der Richtlinie ES über die Bauprodukte (89/106/EHS), der Richtlinie ES über die Maschinenanlagen (98/37/EHS), der Richtlinie ES über die elektromagnetische Verträglichkeit EMC (89/336/EHS), falls es im Einklang mit dem technischen Manual für Produktion und Montage der Außenjalousien, Typ PROMINENT C-80, eingebaut wurde und auf das Produkt und seine Produktion werden folgende Vorschriften geltend gemacht:

STN EN 13659 + A1: 2009 Fensterläden. Sicherheitsanforderungen (74 6257)

STN EN ISO 12100-1: 2004 Maschinensicherheit. Grundtermini, allgemeine Grundsätze zur Konstruktion von Maschinen. Teil 1: Grundterminologie, Methodik (83 3001)

STN EN ISO 12100-2: 2004 Maschinensicherheit. Grundtermini, allgemeine Grundsätze zur Konstruktion von Maschinen. Teil 2: Technische Grundsätze (83 3001)

STN EN ISO 6385: 2005 Ergonomische Grundsätze zum Entwerfen von Arbeitssystemen (83 3510)

Technisches Manual der Außenjalousien, Typ PROMINENT Z-90, wurde vom K-system, spol. s r. o., Žiar nad Hronom, am 15. 10. 2009 herausgegeben

Im Rahmen der Anfangstypprüfungen wurden geprüft:

Eigenschaft	Deklariertes Wert oder Klasse	Prüfungsprotokoll-Nummer
Maße und Maßengenauigkeit	Klasse „m“	Prüfungsprotokoll Nr. 20-09-1608
Verwendungssicherheit	erfüllte Anforderungen STN EN 13659 + A1, STN EN ISO 12100-1, STN EN ISO 12100-2	Prüfungsprotokoll Nr. 20-09-1609
Bedienkräfte	Klasse 2	Prüfungsprotokoll Nr. 20-09-1609
Konstruktion des Bedienmechanismus	Klasse HVP 1	Prüfungsprotokoll Nr. 20-09-1609
Falsche Bedienung	erfüllte Anforderungen STN EN 13659 +A1	Prüfungsprotokoll Nr. 20-09-1609
Ergonomische Eigenschaften	erfüllte Anforderungen STN EN ISO 6385	Prüfungsprotokoll Nr. 20-09-1609
Lichtdurchgang bei gesenkter Jalousie	Max. 2 %	Prüfungsprotokoll Nr. 20-09-1609
Widerstand gegen Windlast	Klasse 4	Prüfungsprotokoll Nr. 20-09-1609 Statikgutachten Nr. 05/2002
Mechanische Standfestigkeit	Klasse 3	Prüfungsprotokoll Nr. 20-09-1610
Aufprallsicherheit	Abdruck max. \varnothing 9,0 mm	Prüfungsprotokoll Nr. 20-09-1610
Oberflächenschutz:		
- Belagstärke (gemäß Belag)	$T_D = 2 \mu\text{m}$ bis zu $T_D = 32 \mu\text{m}$	Prüfungsprotokoll Nr. 20-09-1611
- Belaghaftung (gemäß Belag)	Belag löst sich nicht ab; Grad 0	Prüfungsprotokoll Nr. 20-09-1611

Produktbeschreibung und Verwendungszweck und –art im Bauwerk:

Außenjalousien, Typ PROMINENT C-80 (weiter nur Jalousien) sind als Aufwicklungssysteme gefertigt, die die abdunkelnden ALU-Lamellen unter den überdeckten oberen Träger legen. Die Jalousien sind zur Montage vor die Fenstern von der Außenseite in die Laibung, in den Sturzkasten und auf die Fassadenvorderseite bestimmt. Sie dienen zum Schutz vor übermäßigem Sonnenlichtdurchgang und zur Regulierung der natürlichen Beleuchtung von Innenräumen. Sie sichern nicht die ganze Raumverdunkelung.

Namen und Anschriften von Laboratorien, die die Prüfungen durchführten:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Skúšobné pracovisko Bratislava, Studená 3, SK-821 04 Bratislava 2

Name: Miroslav Kúdela

Funktion: Geschäftsführer

Datum: 19. 12. 2012

